

Orla, dnia 19 listopada 2019 r.

GK.271.8.2019

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli”.

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie:

1. Czy budynek gospodarczy jest do rozbiórki, bo są sprzeczne informacje? W branży elektrycznej przewidziane jest nowe przyłącze do budynku gospodarczego.
2. Brak przedmiarów do wykonania studni redukcyjnej.
3. Brak wskazania miejsca montażu studni redukcyjnej na planie zagospodarowania. Gdzie przewidziany jest jej montaż?
4. Czy zamawiający wymaga aby w ramach zamówienia wykonawca dostarczył system monitoringu i wizualizacji wraz ze sterowaniem SUW, który umożliwia przesyłanie danych na stację bazową (komputer znajdujący się w innym obiekcie)?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.0.1843) wyjaśniam:

Ad. 1. Budynek gospodarczy oznaczony nr 2 jest przeznaczony do rozbiórki. Na rysunku pt. Trasy kablowe na terenie SUW w branży elektrycznej błędnie zaprojektowano doziemne przyłącze elektryczne. Zamawiający wykreśla dział 3, poz. 40-46 z przedmiaru dot. branży elektrycznej, którego nie należy kosztorysować.

Ad. 2. Zamawiający załącza przedmiar na wykonanie komory zaworu redukcyjnego.

Ad. 3. Zamawiający przedstawia wyrys zagospodarowania terenu z zaznaczonym odcinkiem I-II, w którym ma znajdować się komora zaworu redukcyjnego.

Ad. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wymaga wykonania systemu monitoringu i wizualizacji wraz ze sterowaniem SUW.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.0.1843) informuje się o zmianie SIWZ:

a) zmiana przedmiaru z branży elektrycznej – załącznik nr 20,

b) dodatkowy przedmiar na wykonanie komory zaworu redukcyjnego – załącznik nr 22,

c) § 4 ust. 3:

- pkt 4 otrzymuje brzmienie: przedmiary robót – branże architektoniczno-budowlana, sanitarna, elektryczna (Załączniki Nr 19-22 – przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy do określenia zakresu robót),

- dodaje się pkt 5 w brzmieniu: wyrys z zagospodarowania terenu z zaznaczonym odcinkiem I-II, na którym ma znajdować się komora zaworu redukcyjnego – załącznik 23.

d) zmiana terminu składania ofert określonego w § 15 ust. 1 pkt 2, z dnia „21 listopada 2019 r. godz. 10:00” na „26 listopada 2019 r. godz. 10:00”,

e) zmiana terminu otwarcia ofert określonego w § 15 ust. 2 pkt 1, z dnia „21 listopada 2019 r. godz. 10:10” na „26 listopada 2019 r. godz. 10:10”,

f) § 14 ust. 17 otrzymuje brzmienie: Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie. Należy stosować kopertę wewnętrzną i zewnętrzną. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana: Gmina Orla, 17-106 Orla, ul. Mickiewicza 5 i oznakowana następująco: **„Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: *Rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli. Nie otwierać przed dniem 26 listopada 2019 r. godz. 10:10*”.**

Z up. WÓJTA
mgr Ireneusz Mielniczek
SEKRETARZ GMINY