

		<p>Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie terenu znajduje się stanowisko archeologiczne: Krywiatyche st. 3 (46-89)17. Wszelka działalność inwestycyjna na terenie występowania stanowiska archeologicznego, może być prowadzona wyłącznie po uprzednim przeprowadzeniu wyprzedzających archeologicznych badań ratowniczych, na które należy uprzednio uzyskać pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelka działalność inwestycyjna w bezpośrednim sąsiedztwie (w odległości do 20m) stanowiska archeologicznego może być prowadzona wyłącznie pod nadzorem archeologicznym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia PWKZ.</p>				
3.	<p>13. 07. 2009r. PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok</p>	<p>PGE Dystrybucja Białystok Sp.z o.o. prosi o uwzględnienie następujących uwag: ze względu na szczególny charakter elektrowni wiatrowych, zachować odległość od istniejących oraz projektowanych linii elektroenergetycznych: a) wzdłuż trasy linii SN i nn należy wytyczyć pas techniczny o szerokości 20m (dla linii nn) i 25m (dla linii SN), w którym w dowolnym stanie pracy siłowni wiatrowej nie może znaleźć się jakikolwiek element elektrowni wiatrowej (w szczególności łopaty elektrowni). Os symetrii pasa technicznego powinny wyznaczać słupy linii elektroenergetycznej, b) w przypadku linii o napięciu 110 kV wymagana odległość posadowienia elektrowni wiatrowej od skrajnego przewodu linii powinna być większa niż: - „3 d” – w przypadku, gdy linia nie posiada tłumików drgań, - „d” – w przypadku, gdy linia posiada tłumiki drgań, gdzie „d” jest średnicą koła zataczanego przez łopaty siłowni wiatrowej.</p>	Dotyczy całego terenu opracowania	Tak		<p>Pismo znak : RP1/2404/2009 z dnia 31. 07. 2009r.</p>

Załączniki:

- zbiór wniosków zamieszczonych w wykazie