

Orla, dnia 20 sierpnia 2020 r.

GK.271.2.2020

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na „Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli”.


Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie:

Zgodnie z przedmiarem inwestycji ilość falowników o mocy 10 kW wynosi 1 szt. Dla instalacji o mocy 25,2 kWp Wykonawca zaleca użycie falownika o mocy 20 kW (producent ten sam co wymienionego w dokumentacji 10 kW) lub użycie 2 sztuk o mocy jednostkowej 10 kW.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśniam:

Zgodnie z projektem należy zastosować dwa inwertery o mocy 10 kW każdy. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej poprawiony przedmiar robót. Nadmieniam, iż przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy do określenia zakresu robót.


mgr Leon Pawluczuk