

Orla, dnia 20 sierpnia 2020 r.

GK.271.2.2020

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na „Budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli”.


Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania mocniejszych niż przewiduje dokumentacja (315W) modułów? Czy Wykonawca może zmniejszyć odpowiednio ich ilość przy zachowaniu planowanej mocy instalacji?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśniam:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania modułów mocniejszych niż przewiduje dokumentacja oraz nie dopuszcza zmniejszenia ilości paneli. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. W związku z powyższym nie jest możliwe wprowadzenie przedmiotowych zmian w oferowanej mikroinstalacji.


mgr Leon Fawcuzuk