

Orla, dnia 1 czerwca 2022 r.

GMINA ORLA
ul. Mickiewicza 5
17-106 Orla
GK.271.4.2022

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na „Głęboką termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Orli”, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Pytanie 1: W SWZ istnieje zapis o wełnie mineralnej na elewacji w ilości ok. 2500 m², natomiast w przedmiarze jest styropian. Proszę o sprecyzowanie który z zapisów jest wiążący.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż ocieplenie elewacji należy wykonać metodą „lekką mokłą” z izolacją ze styropianu, zgodnie z zapisami zawartymi w przedmiarze robót i Programie funkcjonalno-użytkowym.

Pytanie 2: W SWZ istnieje zapis demontażu 2-óch starych kotłów, natomiast w kosztorysie występuje demontaż 3 kotłów. Proszę o sprecyzowanie który z zapisów jest wiążący.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż do demontażu przeznaczone są dwa istniejące kotły zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ i Programie funkcjonalno-użytkowym. Jednocześnie Zamawiający zamieszcza skorygowany przedmiar robót dotyczący części sanitarnej – kotłowni.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż dokonano zmiany w treści SWZ tj. w Rozdziale IX ust. 1 dodano lit. c oraz zmieniono treść Załącznika nr 2 do SWZ – dotyczy podstaw wykluczenia.

Wójt
/-/
mgr Leon Pawluczuk