

Orla, dnia 17 sierpnia 2022 r.

GMINA ORLA
ul. Mickiewicza 5
17-106 Orla
GK.271.9.2022

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Orla - etap I”, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).

Pytanie 1: Prosimy o sprecyzowanie czy odtworzenie nawierzchni należy wykonać w ramach przedmiotu realizacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Orla - etap I”, jeżeli tak, prosimy o udostępnienie informacji z jakich warstw powinny składać się wszystkie nawierzchnie przeznaczone do odtworzenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odtworzenie nawierzchni należy wykonać w ramach przedmiotu realizacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Orla - etap I”. Zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym „Projektowany kanał sanitarny w ul. Bielskiej w Orli należy zlokalizować w pasie istniejącego chodnika”. Wykop po wykonaniu należy zasypać gruntem zagęszczalnym. Podbudowa nawierzchni chodnikowych powinna być wykonana z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Po wykonaniu podbudowy nawierzchnię z płytek chodnikowych układać na podsypce cementowo – piaskowej o min. grub. 3 cm.

Wójt
/-/
mgr Leon Pawluczuk